

Skive Vand
Jan Falk
Norgesvej 5
7800 Skive

Fur Vandværk
INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2020

26-01-2021

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Fur Vandværk 2020
Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018
Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

Der er i 2020 udtaget følgende prøver:

	Gruppe A	Gruppe B	Andet
Hos forbrugere	1	1	0
På vandværk	3	4	0
Fra borer	0	0	0

ANALYSERESULTATER 2020

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav hos forbruger
Kemiske:					
Hårdhed	13	11	15	° dH	
pH	7,5	7,5	7,5		7 - 8,5
Nitrat	17	17	23	mg/l	< 50
Jern	<0,01	<0,01	0,012	mg/l	< 0,2
Mangan	0,0020	<0,002	<0,002	mg/l	< 0,05
Nikkel	1,0	0,51	1,0	µg/l	< 20
Flourid	0,07	0,07	0,07	mg/l	< 1,5
Mikrobiologiske:					
Coliforme bakterier	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Kimtal 22 °C	1	<1	45	antal/ml	< 200

OVERSKRIDELSER AF GRÆNSEVÆRDIER I ÅRETS LØB

Parameter	Prøvedato	Målt værdi	Græseværdi	Enhed	Prøvested
Ingen overskridelser					

> = større end
< = mindre end

Venlig hilsen
Højvang Laboratorier A/S