

Skive Vand
Jan Falk
Norgesvej 5
7800 Skive

Junget Vandværk

INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2020

26-01-2021

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Junget Vandværk 2020. Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018. Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

Der er i 2020 udtaget følgende prøver:

	Gruppe A	Gruppe B	Andet
Hos forbrugere	1	1	0
På vandværk	1	6	1
Fra borer	0	1	0

ANALYSERESULTATER 2020

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav hos forbruger
Kemiske:					
Hårdhed	18	18	18	° dH	
pH	8,0	7,8	8,0		7 - 8,5
Nitrat	1,7	1,7	1,7	mg/l	< 50
Jern	0,11	0,10	0,11	mg/l	< 0,2
Mangan	<0,002	0,0020	0,0020	mg/l	< 0,05
Nikkel	0,16	0,071	0,16	µg/l	< 20
Flourid	0,27	0,27	0,27	mg/l	< 1,5
Mikrobiologiske:					
Coliforme bakterier	<1	<1	8	antal/100 ml	< 1
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Kimtal 22 °C	18	4	26	antal/ml	< 200

OVERSKRIDELSER AF GRÆNSEVÆRDIER I ÅRETS LØB

Parameter	Prøvedato	Målt værdi	Græseværdi	Enhed	Prøvested
Coliforme bakterier MF	23-06-2020	2	0	pr. 100 ml	På vandværk
Enterokokker MF	07-06-2020	4	0	pr. 100 ml	På vandværk

> = større end
< = mindre end

Venlig hilsen
Højvang Laboratorier A/S